YKYżo 3x2,5mm2/w RB28mm pt. (do wentylatora dachowego)
kabel układać wzdłuż kanału wentylacyjnego

TE601.1/14
wentylator dachowy typu RF/2-160/H N
Pi=144W, Un=230V, In=0,60A

A-1.3	MAGAZYN PODRĘCZNY
1,37 m²	PŁYTKI P2

A-1	KORYTARZ
298,70m²	TERAKOTA

A-1.4	TOALETA PERS. MED.
1,50 m²	PŁYTKI P2

A2.8	KLATKA SCHODOWA
4,87 m²	PŁYTKI P2

suszarka elektryczna do rąk Pi=1,6kW, Un=230V TE601.1/7

nagrzewnica elektryczna typu DH-200-90T
Pi=9,0kW, Un=400V TE601.1/13

wentylator kanałowy typu TD-800/200SILENT
Pi=95W, Un=230V, In=0,45A TE601.1/12

suszarka elektryczna do rąk Pi=1,6kW, Un=230V TE601.1/8

suszarka elektryczna do rąk Pi=1,6kW, Un=230V TE601.1/9

POZIOM -1 wysokosc cięcia h=125 cm

1D3	TOALETA DAMSKA
22,69 m²	PŁYTKI P2

1M3	TOALETA MĘSKA
27,3 m²	PŁYTKI P2

A2.5	KLATKA SCHODOWA
4,63 m²	PŁYTKI P2

A2.6	POM. PORZĄDKOWE
5,81 m²	PŁYTKI MOZAIKA

A2.8	KLATKA SCHODOWA
4,87 m²	PŁYTKI P2

cd. instalacji wg planu piwnicy

cd. instalacji wg planu piwnicy

POZIOM 0

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Wrocnowa 2/1266
tf. (22) 118 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności powiadzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy
"ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć powtarzać i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

Plan instalacji elektrycznych

SKALA 1:25
BRANŻA: ELEKTR.
UMOWA
FAZA PB / W
DATA 11.2015

MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TOALET NA POZIOMIE -1 W BUDYNKU UMFC W WARSZAWIE, ZLOKALIZOWANYM PRZY ULICY OKÓLNIK 2
DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407

INWESTOR: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
ADRES: 00-368 Warszawa ul.Okólnik 2
AUTOR: mgr inż. Jacek Łuczak — NR UPRAWNIEŃ: Wa-87/02
RZECZNIK: — PODPIS:
OPRACOWAŁ: — PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Grabowski — NR UPRAWNIEŃ: Bi-755/89
RZECZNIK: — PODPIS:
UWAGI:
NR RYS. E-2