



1. Istniejące rozdzielnicze RG1 zostaną przesyłane do nowych potrzeb. W rozdzielniczy należy budować analizatory sieci w obu sekcjach rozdzielniczy.
2. Do zaisków rozdzielniczy zostaną doprowadzone nowe linie kablowe od rozdzielnic RG.
3. Istniejące (wyremontowane) linie kablowe pokazane na rysunku pozostają bez zmian.  
Pomieszczenia rezyserni oraz studiów pozostają bez zmian do czasu ich remontu i przebudowy.
4. Ostateczne przeznaczenie odpływów określone będzie na etapie projektu wykonawczego.

PARAMETRY ENERGETYCZNE BUDYNKU:  
 $P_i = 765 \text{ kW}$   
 $P_s = 260 \text{ kW}$