



UNIwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Warszawa, dnia 19 września 2016 r.

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na BUDOWĘ ZESPOŁÓW WENTYLACYJNYCH DLA TRZECH SAL WIDOWISKOWYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina W WARSZAWIE PRZY ULICY OKÓLNIK 2, znak sprawy: ZP-27/09/2016/272/W/TL

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zmianami), dalej "ustawa" lub „uPzp” w związku z wnioskiem o wyjaśnienie SIWZ, który wpłynął do Zamawiającego od Wykonawcy, poniżej zamieszczamy treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie SIWZ wraz z wyjaśnieniami (odpowiedziami) Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy jest możliwość uzyskania kosztorysów w formie edytowalnej np. Norma, lub wydruk z programu do PDF bez skanowania?

Odpowiedź

Przedmiary zostały podane jako materiał pomocniczy.

Należy wykonać własną kalkulację kosztów w oparciu o projekt i opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w innym formacie.

Pytanie 2

W celu doboru tłumików, proszę o podanie symbolu tłumika TROX, lub o podanie poziomu tłumienia akustycznego

Odpowiedź

Symbole tłumików akustycznych dobranych dla instalacji wentylacji:

- XSA200-167-3-PF 1100x630/1000
- XSA300-350-2-PF 1300x850/1000
- XSA300-350-2-PF 1300x800/1000.

Wskazanie tłumików należy traktować jako określenie parametrów. Należy przyjąć tłumiki o parametrach nie gorszych niż podane w dokumentacji. Można zastosować tłumiki o parametrach równoważnych do parametrów tłumików wskazanych powyżej.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla Wykonawców.

KANCLERZ

mgr inż.  Wiesław Sikorski