



UWAGA:  
Montaż czujek, przewodów skoordynować w trakcie realizacji prac na budowie z urządzeniami teatralnymi, akustycznymi oraz instalacją wentylacji.

RADEK GUZOWSKI  
ARCHITEKT

02-640 Warszawa  
ul. Woronicza 31/266  
tlf. (22) 119 28 31

OZNACZENIA:

-czujka optyczna dymu (Z GNIAZDEM I IZOLATOREM ZWARCÓ typu typu FAP-O 420

-ręczny ostrzegacz pożarowy typu FMC 210 DM G R

-moduł kontrolno-sterujący typu FLM-420-RLE

-sygnalizator akustyczny, typu FNM-420

UWAGI:

1. Instalacja w przyszłości zostanie włączona do instalacji sygnalizacji pożarowej całego budynku.

2. Typy urządzeń instalacji SSP zgodnie z systemem SSP dla budynku. Wszystkie podłączenia urządzeń wykonać wg ich DTR.

3. Sygnalizatory akustyczne montować poprzez puszkę pożarowe typu PIP-1AN.

Wszystkie wymiary i rzędnę należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.  
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.  
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).  
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOŚLAW GUZOWSKI"  
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukcować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

|  |                            |
|--|----------------------------|
| POZIOM +2 - PLAN INST. SYGNALIZACJI POŻARU   | SKALA 1:100                |
| BRANŻA: ELEKTR.  | UMOWA                      |
| MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z ICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407 | FAZA PW<br>DATA 15.10.2015 |
| INWESTOR: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA   |                            |
| ADRES: 00-368 Warszawa ul. Okólnik 2   | NR UPRAWNIEN Wa-87/02      |
| AUTOR: mgr inż. Jacek Łuczak   | PODPIS                     |
| PIECZĄTKA:   | PODPIS                     |
| OPRACOWAŁ:   | NR UPRAWNIEN St-755/89     |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. Piotr Grabowski  | PODPIS                     |
| PIECZĄTKA:   | NR RYS. T-2                |
| UWAGI:   |                            |