

230V 6A

SCB24

wyjście DMX do sterowania  
wydzielenych opraw  
scenicznych w sal operowej

SCMD6400

YDY 2x1,5 obw. sterowania DALI  
opraw w sal operowej oraz reżyserni

PSU

230V 10A

wyjście DMX do sterowania  
wyzleczonych opraw scenicznych  
w sal kinowej

wyjście DMX do sterowania  
wyzleczonych opraw scenicznych  
w sal kinowo-audytoryjnej

YDY 2x1,5 obw. sterowania DALI  
opraw w sal kinowej, sal obrad  
oraz w sal operatorów

YDY 2x1,5 obw. sterowania DALI  
opraw w sal kinowo-audytoryjnej

12x 16A  
obwody ON/OFF opraw LED w stopniach  
sal kinowej oraz podświetleń  
ustrzu akustycznego w sal kinowej

ETHERNET

1. PRZYKŁADOWY SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLENIEM DALI.  
OSTATECZNE ROZWIĄZANIA NA WYBÓRZE DOSTAWCY SYSTEMU OŚWIETLENIA.
2. WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ I OPRAW OŚWIETLENIOWYCH  
WYKONAĆ WG DTR DOSTAWCY SYSTEMU.
3. WZDŁUŻ KABLI ZASILAJĄCYCH DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH ORAZ DO PANELI  
STERUJĄCYCH SYSTEMU DALI UŻYĆ MAGISTRALĘ KOMUNIKACYJNĄ.  
MAGISTRALĘ WYKONAĆ PRZEWODEM YDY 3x1,5.

Wszystkie wymiary i rzępn należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.

Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/483).

Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI".

ni wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

SCHEMAT BLOKOWY STEROWANIA DALI		SKALA -
MODERNIZACJA I NOWA ARANŻACJA TRZECH KAMERALNYCH SAL WIDOWISKOWYCH WRAZ Z KICH ZAPLECZEM W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2, DZ. NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50 407		BRANŻA: ELEKT
		UMOWA
		FAZA PW DATA: 15.10.20
INWENTOR:	UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA	
ADRES:	00-368 Warszawa ul. Okólnik 2	NR UPRAWNIEN
AUTOR:	mgr inż. Jacek Luczak	Wb-87/02
PRZECZKA:		PODPIS
OPRACOWAŁ:		PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Grabowski	NR UPRAWNIEN
PRZECZKA:		St-755/89
		PODPIS
UWAGI:		NR RYS. T-3