DRZWI
Z USTROJEM
WYSUWANE NA
PROWADNICACH

RZUT

RZUT SUFITU

K-1 DETAL USTROJU AKUSTYCZNEGO - K1
- 1:20

WIDOK

A-A

RZUT

KLINY Z WEŁNY
MINERALNEJ MOCOWANE
W KASECIE NA "WCISK"

KASETA Z BLACHY
OCYNKOWANEJ GR. 0,7MM
MOCOWANA ŚRUBAMI
DO LISTWOWANIA
NA ŚCIANIE

OŚ POMIESZCZENIA

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

1-1

2-2

3-3

4-4

POM.009

~-7.30

-5.33

-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00
-8.00

K - 1 USTRÓJ AKUSTYCZNY - KLINY
Z WEŁNY SZKLANEJ OK. 3600 SZT., WSPÓŁCZ. POCHŁANIANIA DŹWIĘKU NIE MNIEJ NIŻ 0,99 DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 100HZ. KLINY ZASZYTE W POKROWCACH ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED PYLENIEM.
MONTAŻ KLINÓW DŹWIĘKOCHŁONNYCH: W KASETACH Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm WYM. 400x400x240 mm, MIESZCZĄCYCH PO CZTERY KLINY MOCOWANE NA WCISK. ZABEZPIECZONE PRZED WYSUWANIEM KLINÓW TAŚMĄ Z RZEPEM. OBRZEŻE DNA KASETY WYGIĘTE DO WEWNĄTRZ POZWALAJĄCE NA PRZYMOCOWANIE KASETY ŚRUBAMI DO ŚCIANY POKRYTEJ LISTWOWANIEM POZIOMYM CO 400MM.
KOLOR BŁĘKITNY

K - 2 WYKOŃCZENIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ
NAPRAWA ŻELBETOWEJ POWŁOKI KOMORY, WRAZ Z ZAMUROWANIEM ZBĘDNYCH OTWORÓW I OSADZENIEM ZAPROJEKTOWANYCH PRZEPUSTÓW INSTALACYJNYCH W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ

K - 3 SIATKA PODŁOGOWA
SIATKA PODŁOGOWA WRAZ Z NACIĄGAMI (np. ŚRUBY RZYMSKIE). OCZKO SIATKI - 80x80mm, LINA O ŚREDNICY 7 MM.

K - 5 DRZWI DO KOMORY
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA RW>42 DB. WEWNĘTRZNA STRONA DRZWI WYŁOŻONA KLINAMI K-1 . USZCZELNIENIE TYCH DRZWI POWINNO DZIAŁAĆ NA DYLATOWANEJ CZĘŚCI KOMORY.

K - 6 WIBROIZOLOWANE WSPORNIKI
LINA STALOWA O ŚR. 7 MM, PUNKTOWO PODPARTA NA 8 WIBROIZOLOWANYCH WSPORNIKACH, KTÓRE W GÓRNEJ CZĘŚCI BĘDĄ MOCOWANE DO LIN ORAZ ZAKOŃCZONE PŁASKĄ POWIERZCHNIĄ (12X12 CM) UMOŻLIWIAJĄCĄ ROZŁOŻENIE 15 PŁYT (0,8X1,0 M) NP. Z LAMINOWANEJ SKLEJKI O GR. 24 MM. PŁYTY ZAPEWNIĄ MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA KOMORY Z PODŁOGĄ ODBIJAJĄCĄ DŹWIĘK.

K - 7 STÓŁ OBROTOWY
MONTOWANY NA DNIE KOMORY Z WYPROWADZONYM PRZEDŁUŻENIEM UMOŻLIWIAJĄCYM MONTAŻ TALERZA OBROTOWEGO LUB STATYWU NAD POWIERZCHNIĄ PODŁOGI. ROZDZIELCZOŚĆ KĄTOWA POZYCJONOWANIA TALERZA OBROTOWEGO NIE MNIEJSZA NIŻ 1 STOPIEŃ NOŚNOŚĆ UŻYTKOWA: 250 KG.

Naświetlacz 50W SVART 50

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
tf: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem.
Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy "ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

POM. 008a. KŁADY

SKALA 1:30
BRANŻA: ARCH.

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ STUDYJNYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY OKÓLNIK 2 DZ.NR EWIDENCYJNY 94 W OBRĘBIE 50-07

UMOWA
FAZA PW
DATA 12.2016

INWESTOR: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
ADRES: 00-368 Warszawa ul.Okólnik 2

AUTOR:	mgr inż. arch. Radosław Guzowski	NR UPRAWNIEŃ 44/01/OL
PIECZĄTKA:		PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. Anna Sienkiewicz	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Białek	NR UPRAWNIEŃ WA-224/01
PIECZĄTKA:		PODPIS
UWAGI:		NR RYS. AW-12